

# Final NOC

Print

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2021/37321/MZN/MUZAFFARNAGAR/312/CFO

दिनांक : 14-09-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL** पता 409, KUKRA ROAD, MUZAFFARNAGAR तहसील - SADAR प्लॉट एरिया 10465.94 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 4385.16 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

| ब्लॉक/टावर                  | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेंट की संख्या | ऊँचाई     |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL | 3                                 | 0                 | 10.50 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 18-09-2021 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VINOD SANGAL** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि 18-09-2021 से 17-09-2024 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा-प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** ABOVE FIRE FIGHTING SYSTEM ALWAYS AVAILABLE AND WORKING CONDITION.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि/भवन के स्वामित्व/अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

  
Principal  
GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL  
New Mandi, Muzaffarnagar (U.P.)

12/06/23

  
Manager  
Grain Chamber Public School  
New Mandi, Muzaffarnagar (U.P.)



निर्गत किये जाने का दिनांक : 18-09-2021

स्थान : MUZAFFARNAGAR

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

kumar ramashankar tiwari

50FD66F8BB1FD1661DA08A4C80CD5D2659BF4DF7

18-09-2021

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

  
Principal  
GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL  
New Mandi, Muzaffarnagar (U.P.)

12406/23

  
Manager  
Grain Chamber Public School  
New Mandi, Muzaffarnagar (U.P.)



# प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

## अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/77888/MZN/MUZAFFARNAGAR/603/CFO

दिनांक: 31-03-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA NO-1038,1039,1028-2,1029-2,42 GHER KHATTI, 693 PATEL NAGAR NEW MANDI,MUZAFFARNAGAR** तहसील - **SADAR**, प्लॉट एरिया **2437.84 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **3731.47** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेंट की संख्या | ऊँचाई     |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| GCPS       | 3                                 | 0                 | 12.20 mt. |

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **01-04-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MAHESH GARG** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **09-04-2023** से **08-04-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** No objection raised by FSO after ground inspection\*Explosive material shall not be stored inside or near the school\*No new construction or any structural changes like Pandal creation etc. shall be done by the management without prior approval of govt. competent authority\*All staff members must know the correct method of operation of firefighting system\*Internal evacuation & disaster plan to be made and practice it in regular intervals under guidance of Department\*All Fire & Safety arrangements provided therein shall be maintained in good working condition at all the time as seen/checked during fire inspection\*This certificate is issued on the basis of FSO ground inspection report & documents

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(PARMOD SHARMA)

[698D5483C22E1EFD643C86DCC68475C7DC2B8614]

09-04-2023

Manager

Grain Chamber Public School  
New Mandi, Muzaffarnagar (U.P.)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 09-04-2023  
स्थान : MUZAFFARNAGAR

Principal  
GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL  
New Mandi, Muzaffarnagar (U.P.)  
12/06/23



**कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुजफ्फरनगर।**

पत्र संख्या: सी0एफ0ओ0/व0/मु0-2022/33

दिनांक: अप्रैल, 11, 2023

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य  
ग्रेन चेंबर पब्लिक स्कूल  
नई मंडी मुजफ्फरनगर।

**विषय:-** यू0आईडी0 संख्या UPFS/2023/77888/MZN/MUZAFFARNAGAR/603/CFO दिनांक 09.04.2023 के अनुसार जारी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्लॉट एरिया के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** आपके पत्रसंख्या जीसीपीएस/1097/2023 दिनांक 10.04.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक एवं अपने संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के अनुसार अग्निशमन विभाग द्वारा यू0आईडी0 संख्या: UPFS/2023/77888/MZN/MUZAFFARNAGAR/603/CFO दिनांक 09.04.2023 को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (पूर्णता(कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्गत किया गया है, जिसमें कुल प्लॉट एरिया 2437.84 दर्शाया गया है जबकि स्कूल का कुल प्लॉट एरिया 4206.03 वर्गमीटर है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके उक्त संस्थान का कुल प्लॉट एरिया संलग्न मानचित्र के अनुसार 42 घेर खत्ती-2437.84 वर्गमीटर व 693 पटेल नगर-1768.19 वर्गमीटर कुल प्लॉट एरिया 4206.03 वर्गमीटर अंकित है जिसको अनापत्ति प्रमात्र पत्र में त्रुटिवश 2437.84 वर्गमीटर अंकित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तनुसार उक्त प्रतिष्ठान/स्कूल का कुल प्लॉट एरिया 2437.84 के स्थान पर 4206.03 वर्गमीटर पढ़ा जाये।

(प्रमोद शर्मा)  
लिंक मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि-मूल पर नहीं।

1. अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

  
Principal  
GRAIN CHAMBER PUBLIC SCHOOL  
New Mandi, Muzaffarnagar (U.P.)  
12/06/23

(प्रमोद शर्मा) 11/04/23  
लिंक मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मुजफ्फरनगर।  
Manager

Grain Chamber Public School  
New Mandi, Muzaffarnagar (U.P.)